

NS.HK.903.1.21.2.2022

P.D. Zolewa

URZĄD GMINY LEŚNIEWICE
WPEŁNYŁO

dnia 2022 -07- 13

L. dz. MOIZal.....

Podpis... *[Signature]*Gmina Leśniewice

Chełm, dnia 6 lipca 2022 r.

Leśniewice 21 A

22 - 122 Leśniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po zapoznaniu się z protokołami pobrania próbek wody w dniach 04 kwietnia 2022 r. i 23 maja 2022 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Kasilanie /badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Chełmie w zakresie parametrów grupy A – badania fizyko – chemiczne i parametrów grupy B – badania mikrobiologiczne, a także w zakresie parametrów grupy B – badania fizyko – chemiczne/ z następujących punktów pobrania: Szkoła Podstawowa w Sielcu, Mieszkanie prywatne Kumów Plebański 42 i Hydroformia Kasilan oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody zawartych w raporcie zbiorczym z badań: Nr **WD/0154-0155/22/Z** z dnia 07 kwietnia 2022 r. oraz raportach z badań: Nr **WD/0224/22/Z** z dnia 30 maja 2022 r. i Nr **WD/0223/22/Z** z dnia 14 czerwca 2022 r.,

s t w i e r d z a :

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Kasilanie nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
[Signature]
Elżbieta Kurvk

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
ul. Sanitarna 48, 22-100 Chełm
tel. 82 365-30-21,22 tel. fax. 82 565-30-13
Regon: 000301919, NIP 563-15-64-163

NS.HK.903.1.20.2.2022

P.P. Zolene

URZĄD GMINY LEŚNIOWICE
WPEŁNYŁO

dnia 2022 -07- 13

L. dz. MOZ Zał.....

Podpis.....

Chełm, dnia 6 lipca 2022 r.

Gmina Leśniowice

Leśniowice 21 A

22 - 122 Leśniowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody z dnia 04 kwietnia 2022 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Rakolupach /badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Chełmie w zakresie parametrów grupy A – badania fizyko – chemiczne i parametrów grupy B – badania mikrobiologiczne/ z następujących punktów pobrania: Dom Przyjęć Rakolupy i Mieszkanie prywatne Horodysko 26 oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody zawartych w raporcie zbiorczym z badań: Nr WD/0156-0157/22/Z z dnia 07 kwietnia 2022 r.,

stwierdza:

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Rakolupach nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
Elżbieta Kuryk

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

P. D. Zalewa

URZĄD GMINY LEŚNIEWICE
WPEŁNYŁO
dnia 2022-07-13
L. dz. MO3
Podpis... [signature]

Chełm, dnia 6 lipca 2022 r.

NS.HK.903.1.19.2.2022

Gmina Leśniowice

Leśniowice 21 A

22 - 122 Leśniowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po zapoznaniu się z protokołami pobrania próbek wody w dniach 04 kwietnia 2022 r., 23 i 26 maja 2022 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Leśniowicach /badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Chełmie w zakresie parametrów grupy A – badania fizyko – chemiczne i parametrów grupy B – badania mikrobiologiczne, a także w zakresie parametrów grupy B – badania fizyko – chemiczne/ z następujących punktów pobrania: Urząd Gminy Leśniowice 21A, Dzienny Dom Seniora Słowikowo w Teresinie, Teresin 43 i Hydrofornia Leśniowice oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody zawartych w raportach zbiorczych z badań: Nr **WD/0152-0153/22/Z** z dnia 07 kwietnia 2022 r. i Nr **WD/0234-0236/22/Z** z dnia 30 maja 2022 r. oraz raportach z badań: Nr **WD/0225/22/Z** z dnia 26 maja 2022 r. i Nr **WD/0226/22/Z** z dnia 14 czerwca 2022 r.,

stwierdza:

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Leśniowicach nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
[signature]
Elżbieta Kurvk

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.